CODICE DOCUMENTO

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO IDONEI E RAPPRESENTATIVI

(PROCEDURA DI RIFERIMENTO)

Rev.	data rev.	in vigore da
00	26/10/2026	29/10/2026

Punti di prelievo idonei

Analisi	Tipologia di impianto	Punti di prelievo idonei
STANDARD	acqua fredda	• appartamento • autoclave/serbatoio • rubinetto comune • centrale termica **(SOLO se rubinetto ha acqua fredda)**
LEGIONELLA	Autonomo - acqua fredda	• appartamento • autoclave/serbatoio • rubinetto comune
	Centralizzato - acqua calda	• centrale termica • appartamento • rubinetto comune **(SOLO se rubinetto ha acqua calda)**

N.B.

- in presenza di autoclave o serbatoio il prelievo deve essere eseguito a valle
- per i rubinetti comuni, utilizzare quello in giardino/cortile **SOLO se unico punto presente**